



CIRCULAR 71-2019

TAULA DE TRANSFORMADORS D'INTENSITAT D'ENDESA

Benvolguts associats,

Durant la passada Comissió Elèctrica de FEGiCAT va sorgir un dubte relatiu a la taula de transformador d'intensitat que s'estava utilitzant des d'Endesa, ja que hi havia la coexistència de dues taules, fet que provocava confusions a l'hora de decidir quin equip instal·lar.

El motiu d'aquesta circular és per facilitar-vos la taula de transformadors d'intensitat que ATR d'Endesa aplica a Catalunya a dia d'avui. Us informarem si hi hagués qualsevol modificació d'aquesta taula.

CATALUÑA				
ALTAS NUEVAS				
TENSIÓN NOMINAL RED (V)	3 x 133 / 230 V (2)		3 x 230 / 400 V	
INTENSIDAD TRAFOS	Pot. Mín.	Pot. Max. (150 %)	Pot. Mín.	Pot. Max. (150 %)
100 / 5 A.	25,098	59,850	43,649	87,999
200 / 5 A.	35,910	119,700	88	218,999
500 / 5 A.	89,775	299,250	219	436,999
1000 / 5 A.	179,550	598,500	437	693,999
2000 / 5 A.	359,100	1.197	694	2.078

MODIFICACIONES				
TENSIÓN NOMINAL RED (V)	3 x 133 / 230 V		3 x 230 / 400 V	
INTENSIDAD TRAFOS	Pot. Mín.	Pot. Max. (150 %)	Pot. Mín.	Pot. Max. (150 %)
100 / 5 A.	17,955	59,850	31,050	103,500
200 / 5 A.	35,910	119,700	62,100	207,000
500 / 5 A.	89,775	299,250	155,250	517,500
1000 / 5 A.	179,550	598,500	310,500	1.035,000
2000 / 5 A.	359,100	1.197,000	621,000	2.070,000

Esperant que la informació sigui del vostre interès.

Quedem a la vostra disposició per qualsevol dubte o consulta.